

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ЭО30.В.00106

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Этернит". Место нахождения и фактический адрес: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Дегчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН: 1064027055102. Телефон +7 48431 56200, факс +7 48431 56200. № 0001071

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ETERNIT NV. Место нахождения и фактический адрес: Kuiermanstraat 1, KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE-1880, Бельгия. Телефон: +32 15 71 77 71. Факс: +32 15 71 71 79.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций из плит минеральных PROMATECT H, код ОК 005 (ОКП): 15 2900
технологический регламент № 1.01-16 от 01.11.2016 (редакция 2). Серийный выпуск.

код ВКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 10 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). 3-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине плит 30 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 91 мин.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 60 с/ск/оз-2016 от 14.12.2016 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0106 стр/ск/оп от 16.11.2016 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.



ОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2016 по 18.12.2019

М.И. С. (подпись заместителя руководителя)
руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Сазонова
подпись

Л. Н. Сазонова
инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский
инициалы, фамилия