

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ C-RU.ПБ68.В.01706

№ 0001664

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»).
Адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.
ОГРН: 1027739428353 Телефон: +74952152015, факс: +74952152015, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»).
Адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.
ОГРН: 1027739428353. Телефон: +74952152015, факс: +74952152015, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты огнезащитные «ОгнеВент-Базальт», на основе базальтового супертонкого штапельного волокна (БСТВ) без связующего, кашированные алюминиевой фольгой, в рулонах, толщиной от 10 до 100 мм, плотностью не менее 30 кг/м³, выпускаемые по ТУ 5769-015-54737814-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 6990

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод 1. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-827/07-2015 от 13.07.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.РТТ.СМК.00544-14 от 21.05.2014 г., выдан ОС ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «Стандарт», рег. № СДС RU.РТТ.ОС.00001-10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.07.2015 по 12.07.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Е.А. Антонова

инициалы, фамилия

