РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.01548 (номер сертификата соответствия) ТР 1375942 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическая компания «А+В». Юридический адрес: 115172, Россия, г. Москва, ул. Народная, д.8. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 84/2. ОГРН 1107746566124. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. Адрес электронной почты: info@promat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическая компания «А+В». Юридический адрес: 115172, Россия, г. Москва, ул. Народная, д.8. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 84/2. ОГРН 1107746566124. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. Адрес электронной почты: info@promat.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61); Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Электронная почта: info@pozhaudit.ru Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 14.01.2014 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Проходка кабельная универсальная «Феникс® КП-150», состоящая из огнезащитного состава «Феникс® СЕ» (ТУ 5768-008-66959951-2011), огнезащитной мастики «Феникс® ПВУ» (ТУ 2316-009-66959951-2011) и плит огнезащитных «Феникс® ПМО» толщиной 70 мм (ТУ 5767-007-66959951-2011), с общей толщиной проходки 250 мм, имеет предел огнестойкости IET-150 и коэффициент снижения длительного допустимого тока не менее 0,98. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-57/07-2014 от 28.07.2014 г. Испытательный центр «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 157/ОС-14 от 19.06.2014 г.
ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.07.2014 по 28.07.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — М.И. Кондауров
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — И.А. Поединцев
подпись, инициалы, фамилия

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ