

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации терморасширяющейся уплотнительной ленты «ОГНЕЗА-ЛТУ»

Монтаж:

Монтаж ленты «ОГНЕЗА-ЛТУ» производится при температуре от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$;
Очистить место установки терморасширяющейся уплотнительной ленты от пыли и грязи, обезжирить поверхности;

Отмерить необходимую длину ленты. При стыковке кусков ленты в местах соединений не должно быть зазоров;

Освободить ленту с самоклеющимся слоем от защитной пленки и клеящейся стороной приложить к поверхности. При проклеивании ленту плотно прижимать к поверхности, избегать непроклеенных участков;

Для большей надежности концы ленты и стыковые соединения при необходимости можно проклеить резиновым клеем (марка клея любая).

Лента должна быть установлена без видимых перекосов и зазоров в стыковых соединениях.

При монтаже ленты могут понадобиться:

- обезжириватель типа «Уайт-Спирит»;
- ветошь;
- строительный нож или ножницы;
- маркер;
- стремянки, леса.

Эксплуатация:

При эксплуатации конструкций с терморасширяющейся лентой проводится периодический осмотр не реже одного раза в год.

При осмотре следует обратить внимание:

- наличие у ленты отклеенных участков от поверхности конструкции;
- наличие механических повреждений ленты (трещины, разрывы, отсутствие фрагментов и т.п.);

При обнаружении отклеенных участков, обезжирить поверхности и проклеить резиновым клеем;

При механических повреждениях:

- удалить поврежденный участок ленты с напуском 2 - 3 сантиметра, при помощи строительного ножа
- наклеить новую ленту необходимой длины без стыковых зазоров.

При соблюдении условий эксплуатации и периодичности осмотров, срок эксплуатации терморасширяющейся уплотнительной ленты «ОГНЕЗА-ЛТУ» не менее 25 лет.